



Könnyen szerelhető műanyag lakossági gáznyomás mérő-szabályozó védőszekrény

- 0 Távolítsa el a korábban telepített gáz felállást rögzítő talpazatot.
- 1 Ássa be és szerelje fel a 2 szerelőcsövet 50-80 cm mélyre. A cső középpontja 43,5 cm. Javasoljuk, hogy használja a kartonmérőt (A).
- 2 A csövekre csavarozza fel 4 bilinccsel a műanyag fekete hátlapot. (A) A csöveknek túl kell nyúlniuk kb. 2 cm-rel a legfelső bilinccsen.
- 3A Helyezze az előszerelt telepítést a szekrényben kialakított zsebbe.
- 3B Magyarországi telepítésnél ezt a lépést figyelmen kívül kell hagyni. Az elhelyezett szabályzóhoz függőlegesen (MSG szerelőrendszerrel) rögzítse a gázmérő fogantyúját a jobb szélső oldalon, az elzárószervény fogantyút pedig a bal szélső oldalon.
- 4 Helyezze a nyelvet (A) a test részébe (B), és csúsztassa hátra. Rögzítse a fennmaradó nyelveket (C) az oldalfalakig, amíg be nem kattannak és a helyükre nem pattannak.
- 5 Helyezze be a 4 rögzítőcsapot a lyukakba, és fordítsa el őket az ábra szerint (A).
- 6 Rögzítse 2 db bilinccsel a bejövő oldali gázvezetékét a mellette lévő tartó lábhoz, úgy hogy az a szabályozó cseréjekor se mozduljon el.



● Használati utasítás

A WEBA gázszerényeket 10m³ / h teljesítményig terjedő gázpontok építésére tervezték. A dobozokat csak képzett szerelő telepítheti a dobozban szereplő telepítési utasításoknak megfelelően. A dobozt legalább 50 cm-re kell rögzíteni a talajszintől és az épület nyílásaitól (ablakok, ajtók stb.)

A szekrényen található valamennyi nyílás betömése tilos, beleértve a szekrény nyitott alját és szellőző nyílását.

● Üzemeltetési javaslatok

A Weba gázszerény (PP, PA) műanyag injekciós technológiával készül. Javasoljuk, hogy időszakonként (évente 2-3 alkalommal) mossa le langyos vízzel mosogatószer hozzáadásával, puha szivacs segítségével mossa le a dobozt majd ruhával törölje szárazra.

Ne használjon savtartalmú anyagokat, oldószereket, csiszolóanyagokat vagy egyéb anyagokat, amelyek reakcióba léphetnek a műanyaggal (PP, PA.) Tisztításhoz és karbantartáshoz ne használjon kefét, amelyek megkarcolhatja vagy károsíthatja a felületet.

Jótállási feltételek

A Weba gázszerény-garancia 36 hónapra szól. A jótállási igényt a vásárlás igazolásával és a sérült termék benyújtása után veszik figyelembe. A jótállás szerinti felelősség csak a felmerülő hibákra terjed ki az eladott termékre jellemző okok miatt. Ide értendő hibák a termékhibák, amelyeket hibás alkatrészek és / vagy gyártási hibák következménye. Weba nem felelős azon hibákért amelyek a termék rendeltetészerűtlen használatából vagy a mellékelt összeszerelési útmutatóban szereplő ajánlások be nem tartásának következménye vagy a karbantartás hiányából ered. A jótállási igényt a hiba bejelentésétől számított 14 napon belül kivizsgáljuk. A Weba fenntartja a jogot a hiba elhárításának határidejének meghosszabbítására. Ha a garanciát elfogadják, a javított vagy új szerényt az ügyfél címére küldjük. A szavatosság nem terjed ki a nem megfelelő szállítás, tárolás, valamint a szakszerűtlen javítások által okozott hibákra, károokra és az átalakításokra, mechanikai sérülésekre, amelyek a termék nem megfelelő beszereléséből vagy működéséből származnak, ideértve a repedéseket, a karcolásokat stb. Az eladott fogyasztási cikkekre vonatkozó garancia nem zárja ki, nem korlátozza vagy nem függeszti fel a vevő jogait, amelyek az áruk szerződéses meg nem feleléséből származnak, a fogyasztói értekesítés különleges feltételeiről és a polgári törvénykönyv módosításáról szóló, 2002. július 27-i törvény alapján (Dz.U.02.141.1176). A jótállás Lengyelországban érvényes. A garancia szerinti panasz benyújtásával a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a garancia feltételeit.

◀ 1.A Jelölő távolság a csövek rögzítéséhez ▶